

爆炸不是偶然 疏忽才是真凶



遵守每一步 災害不上路

運轉動態監控

確保鍋爐在安全參數內運行

壓力控制


避免超過最高使用壓力

水位檢查

確保水位測定裝置的準確

給水系統

確保給水系統的可靠性



負荷管理

防止因負荷變動過快而導致的不穩定

裝置維護

保持安全裝置的正常功能

水質管理

維護鍋爐用水的質量

控制裝置


檢查安全控制裝置的有效性



財團法人職業災害預防及重建中心 編印



官方網站



加入好友



Google Play



App Store

廣告